

ОТЧЕТ,

об исполнении предписаний надзорных органов МБОУ Школа № 93

« 26 » февраля 2024 г.

№ п/п	Надзорные органы	Результаты проверки (№ предписания, дата)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения	Отчет о выполнении
1.	МУ № 51 ФМБА России	Акт проверки №13 от 26.03.2021г.	Ограждение территории МБОУ Школа № 93 расположенной по адресу: 662973, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45в привести в соответствие с обязательными требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.	11.12.2025г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
2.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Предписание 85/1/1 от 18.06.2021г.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (здание №1 ул. Толстого, 22)	Профвизит 28.12.2023г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования. Перенос сроков на 90 дней.
3.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Профвизит. Предписание от 26.02.2024г.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 13.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов. (здание №2 ул. Белорусская, 45В)	01.12.2025г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.

4.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Профвизит. Предписание от 26.02.2024г.	Здание не оборудовано соответствующей системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (здание №2 ул. Белорусская, 45В)	01.12.2025г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
----	--	--	---	--------------	---

« 26 » февраля 2024 г.

Директор МБОУ Школа № 93 Шмидт Т.М.

