

ОТЧЕТ
об исполнении предписаний надзорных органов МБОУ Школа № 93

« 15 » сентября 2023 г.

№ п/п	Надзорные органы	Результаты проверки (№ предписания, дата)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения	Отчет о выполнении
1.	МУ № 51 ФМБА России	Акт проверки №13 от 26.03.2021г.	Ограждение территории МБОУ Школа № 93 расположенной по адресу: 662973, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45в привести в соответствие с обязательными требованиями п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.	14.09.2023г.	Срок устранения нарушения продлен до 13.12.2023г. Не выполнено. Отсутствие финансирования.
2.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Предписание 85/1/1 от 18.06.2021г.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (здание №1 ул. Толстого, 22)	01.03.2023г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
3.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Предписание 85/1/1 от 18.06.2021г.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 13.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов. (здание №2 ул. Белорусская, 45В)	01.03.2023г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.

4.	ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»	Предписание 85/1/1 от 18.06.2021г.	Здание не оборудовано соответствующей системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (здание №2 ул. Белорусская, 45В)	01.03.2023г.	Не выполнено. Отсутствие финансирования.
----	--	---------------------------------------	--	--------------	--

« 15 » сентября 2023 г.

И.о. директора МБОУ Школа № 93

Сушкевич Л.А.

