

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 85/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению –
«Средняя школа № 93 имени героя социалистического труда М.М. Царевского»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 04 июня 2021 года № 85, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин. 15.06.2021 г. по 15 ч. 00 мин. 18.06.2021 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шерстневой Марией Олеговной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 имени героя социалистического труда М.М. Царевского» (далее – МБОУ «Средняя школа № 93 имени героя социалистического труда М.М. Царевского»)

на объекте защиты: 662977, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Толстого, 22, Белорусская, 45 «В» совместно с директором МБОУ «Средняя школа № 93 имени героя социалистического труда М.М. Царевского» - Шмидт Татьяной Марксовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Толстого, 22, 2 этаж				
1.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 13.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует	ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управле-	01.03.2023	

Телефон доверия - 761800

	требованиям нормативных документов.	ния. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».		
2.	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.	ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», утв. Приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323.	01.03.2023	
3.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	01.03.2023	
4.	Комната для хранения уборочного инвентаря не защищена автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.03.2023	
Здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, 22, 2 этаж				
5.	Малый спортивный зал не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.03.2023	
6.	Большой спортивный зал не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.03.2023	
Здание, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45 «В»				
7.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 13.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	01.03.2023	
8.	Здание не оборудовано соответствующей системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не функционирует в течение времени,	ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.9 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией лю-	01.03.2023	

необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения.	дей при пожарах в зданиях и сооружениях», утв. Приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323.		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному
надзору
Шерстнева М.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"18" 06 2021 года



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Средняя школа № 93 имени героя социалистического труда М.М. Царевского» -

Шмидт Татьяна Марковна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"18" 06 2021 года

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)